



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0024132-16

Зареєстровано в Реєстрі за № \_\_\_\_\_  
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 25 квітня 2016 до 24 квітня 2021  
Срок действия с

**Продукція** Система вогнезахисна для облицювання залізобетонних перекриттів та елементів суміщених покриттів, яка складається з виробів з мінеральної вати на основі базальту марки 'FASROCK LL' та клею 'Caratect Klebe- und Spachtelmasse 190 GRAU W 100'

6806 00 00 00

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

**Відповідає вимогам**

Соответствует требованиям

пп. 2.10, 2.17 ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва', ДСТУ Б В.1.1-20:2007 (EN 1365-2:1999, NEQ) 'Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість', ДСТУ Б В. 1.1-4-98\* 'Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' щодо класу вогнестійкості REI 180 плит перекриття залізобетонних багатопустотних ПК 48-12-8 за ГОСТ 9561-91 'Плиты перекрытий железобетонные многпустотные для зданий и сооружений. Технические условия' з бетону класу В 15 та несучого сталевого каркасу, що складається з сімох нижніх повздовжніх арматур діаметром 12 мм А500С за ДСТУ 3760:2006 'Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови' (товщина захисного шару бетону до вісі нижньої арматури не менше 20 мм), які облицювані виробами з мінеральної вати на основі базальту марки 'FASROCK LL' (густина виробів з мінеральної вати не менше 78 кг/м<sup>3</sup>, середня загальна товщина виробів з мінеральної вати не менше 50 мм), які кріпляться до нижньої площини попередньо покритих ґрунтовою 'Sylitol 111 Konzentrat' (середньою витратою не менше 150 мл/м<sup>2</sup> розчину в пропорції 2 частини концентрату до 1 частини води) залізобетонних плит за допомогою клею 'Caratect Klebe- und Spachtelmasse 190 GRAU W 100' (середньою витратою не менше 4,5 кг/м<sup>2</sup>)

**Виробник продукції**

Изготовитель продукции

Фірма 'Rockwool Polska Sp.z o.o.' (Польща),  
адреса: ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poland

**Сертифікат видано**

Сертификат выдан

ТОВ з іноземними інвестиціями 'Роквул Україна',  
адреса: 03049, м. Київ, вул. Брюлова, 7, код ЄДРПОУ 30757290.  
Доручення фірми 'Rockwool Polska Sp.z o.o.' від 14.03.2016 № 01/MD/2016

**Додаткова інформація**

Дополнительная информация

Система вогнезахисна для облицювання залізобетонних перекриттів та елементів суміщених покриттів, яка складається з виробів з мінеральної вати на основі базальту марки 'FASROCK LL' та клею 'Caratect Klebe- und Spachtelmasse 190 GRAU W 100', що виробляється серійно з 25.04.2016 до 24.04.2021. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності

**Сертифікат видано органом з сертифікації**

Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,  
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013)  
т. (044) 461-91-31, website: dcs.gov.ua

Звіт з перевірки виробництва продукції та оцінки системи управління якістю на підставі відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 від 08.04.2016 № 326 Державного центру сертифікації ДСНС України, акт відбору зразків продукції від 21.04.2016 № 9177с6 та акт ідентифікації зразків продукції від 21.04.2016 № 9177с6 Державного центру сертифікації ДСНС України, протокол сертифікаційних випробувань від 18.08.2014 № 15/СПР-14 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 11.04.2014 № 2Н365, дійсний до 10.04.2019)

**Керівник органу з сертифікації**

Руководитель органа по сертификации



*В.О. Прищеп*  
підпис

В.О. Прищеп

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 550697